

秦皇岛经济技术开发区城乡建设局 特殊建设工程消防设计审查意见书

秦开建消审字[2023]第 0004 号

秦皇岛市政府投资项目代建中心：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于 2023 年 05 月 18 日申请北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程（一期）室内工程建设工程（地址：秦皇岛市经济技术开发区南临秦抚快速路，东临南漪湖路，北临御河道，西临千岛湖路；总建筑面积 198660 平方米，其中地上 137000 平方米，地下 61660 平方米，建筑层数地上 12 层，地下 2 层，建筑高度 54.2 米。床位数 1000 床。建筑设计使用年限为 50 年，耐火等级为一级。屋面防水等级为 I 级，地下室防水等级为一级。本次申报为室内装修，地下层的疏散走道和安全出口的门厅，顶棚、墙面为无机涂料和地面为石材、地砖等均为 A 级不燃材料。顶棚装修材料为双层防火石膏板刷无机涂料、铝单板、硅晶板、蜂窝铝板等 A 级不燃材料。墙面装修材料为石材、高晶板、岩板、铝单板、无机涂料等 A 级不燃材料，地面装修材料为石材、地砖、A 级不燃材料和 PVC 地板 B1 级难燃材料。消防泵房、排烟机房、配电室、厨房等墙面、顶棚装修材料均为穿孔铝板、穿孔硅酸钙板等 A 级不燃材料，地面为地砖等 A 级不燃材料。）消防设计

审查(特殊建设工程消防设计审查申请受理凭证文号:秦开建消审受字[2023]第0004号)。经审查,结论如下:
合格。

秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

2023年5月29日



建设单位签收: 赵文龙 2023年5月29日

备注: 1. 本意见书一式两份, 一份交建设单位, 一份存档。
2. 不得擅自修改经审查合格的建设工程消防设计, 确需修改的, 建设单位应当重新申报消防设计审查。